

Техническая характеристика головных ГРП в г. Алматы

№ п/п	Район (I-X)	Сельский округ, с/о	Населенный пункт	Наименование, № ГРП	Местоположение, адрес	Рабочее давление, МПа		Производительность (мощность), тыс. м ³ /час	Тип регулятора	
						входное	выходное			
1	Алматы			ГРП-Гульдер	пр. Рыскулова, 43	0,6	0,3	100	85	РДО-1(16-200)
2	Алматы			ГРП-124	мкр. Алтын Бесик	0,6	0,3	50	35	В2РДБК-200
3	Алматы			ГРП-125	ул. Абая-Сайна	0,6	0,3	50	35	В2РДБК-200
4	Алматы			ГРП-114	мкр. Карасау ул. Бурундайская	0,6	0,3	10	10	РДУК-100-50
5	Алматы			ГРП-122	ул. Бурундайская ул. ул. Северное Кольцо	0,6	0,3	50	40	ВРДБК-200, РДБК-200

Директор



Б.Избасаров