

Информация по загруженности ГРС



Утверждено
 Первый заместитель директора
 ЦНФ АО «КазДрансГаз Аймак»
 Миятбек А.

Производительность				
№п/п	Наименование ГРС	Проектная, тыс., м ³ /час	Фактическая, тыс м ³ /час в пиковые моменты	Загруженность в процентном соотношении, %
1	Жетысай	10	15,6	156
2	Кирово	8	5,8	72
3	Махтаарал	10	9,8	98
4	Гани Мұратбаева	20	2,1	10
5	Абай	2,8	8,8	315
6	Сарыағаш	20	19,4	97
7	ГРС Узел редуцирования пром. площадки КС-4	2,8	3,0	107
8	Тоболіно	2,8	4,7	168
9	Ленинское	2,8	5,3	188
10	Каратас	20	2,2	11

11	Узын-Ата	30	1,8	6
12	Куюк	1,2	1,4	117
13	Шымкент-1	80	95	119
14	АПС-50 «ЛКОП»	50	15	30
15	Шымкент-4	90	141	156
16	Зертас	35	1,8	5
17	Самсоновка	10	4,0	40
18	Свердлово	27	27	100
19	Сас-Тюбе	40	13,0	33
20	Мичурино	26	15,0	58
21	Высокое	7,5	1,3	17
22	Шалдар	120	2,0	0
23	Туркестан	100	4,0	0

Начальник ПТО



Куанышбеков Ж.Б.