

Техническая характеристика головных ГРП в г. Алматы

3-ий квартал

№ п/п	Район (ГХ)	Сельский округ, с/о	Населенный пункт	Наименование, № ГРП	Местоположение, адрес	Рабочее давление, МПа		Производительность (мощность), тыс. м3/час		Тип регулятора
						входное	выходное	Проектная	Фактическая	
1	Алматы			ГРП-Гульдер	пр. Рыскулова, 43	0,6	0,3	100	85	РДО-1(16-200)
2	Алматы			ГРП-124	мкр. Алтын Бесик	0,6	0,3	50	35	В2РДБК-200
3	Алматы			ГРП-125	ул. Абая-Саина	0,6	0,3	50	35	В2РДБК-200
4	Алматы			ГРП-114	мкр. Карасу ул. Бурундайская	0,6	0,3	10	10	РДУК-100-50
5	Алматы			ГРП-122	ул. Бурундайская уг. ул. Северное кольцо	0,6	0,3	50	40	ВРДБК-200, РДБК-200
6	Алматы			ГРП-109	мкр. Дорожник речка Алматынка	0,6	0,3	10	10	РДУК-100-50

Директор

Б. Избасаров

