

**Техническая характеристика головных ГРП в г. Алматы**

№ п/п	Район (ТХ)	Сельский округ, с/о	Населенный пункт	Наименование, № ГРП	Местоположение, адрес	Рабочее давление, МПа		Производительность (молнность), тыс. м <sup>3</sup> /час		Тип регулятора
						входное	выходное	Проектная	Фактическая	
1	Алматы			ГРП-Угледер	пр. Рыскулова, 43	0,6	0,3	100	90	РДО-1(16-200)
2	Алматы			ГРП-124	мкр. Алтын Бесик	0,6	0,3	50	38	В2РДБК-200
3	Алматы			ГРП-125	ул. Абая-Сайна	0,6	0,3	50	38	В2РДБК-200
4	Алматы			ГРП-114	мкр. Карасу ул. Бурундайская	0,6	0,3	10	10	РДУК-100-50
5	Алматы			ГРП-122	ул. Бурундайская ул. ул. Северное кольцо	0,6	0,3	50	43	ВРДБК-200, РДБК-200
6	Алматы			ГРП-109	мкр. Дорожник речка Алматынка	0,6	0,3	10	10	РДУК-100-50

**Директор**

**Н. Тюмбаев**

