

Техническая характеристика головных ГРП в г. Алматы

№ п/п	Район (ГХ)	Сельский округ, с/о	Населенный пункт	Наименование, № ГРП	Местоположение, адрес	Рабочее давление, МПа		Производительность (мощность), тыс. м3/час		Тип регулятора
						входное	выходное	Проектная	Фактическая	
1	Алматы			ГРП-Гульер	пр. Рыскулова, 43	0,6	0,3	100	85	РДО-1(16-200)-2 шт.
2	Алматы			ГРП-3 "Шығыс"	Кульджинский тракт - Таггарский тракт -пр. Рыскулова	0,6	0,3	180	90	РДП-200-2 шт.
3	Алматы			ГРП-122	ул.Бурундайская уг.ул.Северное кольцо	0,6	0,3	50	40	ВРДБК-200,РДБК-200
4	Алматы			ГРП-109	мкр. Дорожник речка Алматинка	0,6	0,3	10	10	РДУК-100-50
5	Алматы			ГРП-126	мкр. Коянжус	0,6	0,3	6	3	2РДБК-50
6	Алматы			ГРП - 104	мкр. Айнабулак-1 д. 7	0,6	0,3	10	6	2РДУК-100-50

И.о. директора



Ж.Алишев

(Handwritten signature)