

Информация о ГРП по ЗКПФ на 01.04.2022г

№ п/п	Район (ГХ)	Сельский округ, с/о	Населенный пункт	Наименование, № ГРП	Местоположение, адрес	Рабочее давление, МПа		Производительность (мощность), тыс. м3/час		Тип регулятора	Привязка к ГРС
						входное	выходное	Проектная	Фактическая		
1	СЭГС	Уральск	Уральск	ГРП-8	ул.Алма-Атинская-ул.Просторная	0,6	0,3	18000м3/ч	18000м3/ч	РДГ-150В	АГРС-1 Уральск
2	СЭГС	Уральск	Уральск	ГРП-10	ул.Циолковского	0,6	0,3	18000м3/ч	18000м3/ч	РДГ-150В	АГРС-1 Уральск
3	СЭГС	Уральск	Уральск	ГРП-23	Затон им.Чапаева	0,6	0,3	18000м3/ч	18000м3/ч	РДГ-150В	АГРС-2 Уральск
4	СЭГС	Уральск	п.Желаево	ГРП-ХПП	Желаевское ХПП	0,6	0,3	7300м3/ч	7300м3/ч	РДГ-80В	АГРС-1 Уральск
5	СЭГС	Уральск	Уральск	ГРПБ-58	ул.Московская,7-ой мкр	0,6	0,3	6700м3/ч	6700м3/ч	РДБК-100В	АГРС-1 Уральск
6	СЭГС	Уральск	п.Желаево	ГРПБ-102	ж/д переезд Уральск-Бузулук	0,6	0,3	18000м3/ч	18000м3/ч	РДГ-150В	АГРС-1 Уральск
7	Жалпакталское ГХ	Жалпакталский с/о	с.Жалпактал	ГРП-1	ул.Масалиева	0,6	0,3	18000м3/ч	18000м3/ч	РДГ-150В	АГРС-Жалпактал
8	Жалпакталское ГХ	Жалпакталский с/о	с.Жанажол	ГРП-2	с.Жанажол	0,6	0,3	7100м3/ч	7100м3/ч	РДГ-50В	АГРС-Жалпактал
9	Зеленовское ГХ	Переметное	с.Переметное	ГРП-1	ул.Мостовая	0,6	0,3	18000м3/ч	18000м3/ч	РДГ-150В	АГРС-Переметное
10	Зеленовское ГХ	Новенький	с.Новенький	ГРП-4	на въезде в п.Новенький	0,6	0,3	7100м3/ч	7100м3/ч	РДГ-50В	АГРС-Переметное
11	Казталовское ГХ	с.Караоба	с.Караоба	ГРП-5	ул.Г.Караша	0,6	0,3	7100м3/ч	7100м3/ч	РДГ-50В	АГРС-Караоба
12	Казталовское ГХ	с.Кушанкуль	с.Кушанкуль	ГРП-6	ул.Бегалиева	0,6	0,3	7100м3/ч	7100м3/ч	РДГ-50В	АГРС-Караоба
13	Приуральное ГХ	Даринский с/о	с.Даринск	ГРП-1	с.Даринск	0,6	0,3	7300м3/ч	7300м3/ч	РДГ-80В	АГРС-Дарьинск