

Техническая характеристика головных ГРП в г. Алматы

на 2022 год

№ п/п	Район (ГХ)	Наименование, № ГРП	Местоположение, адрес	Рабочее давление, МПа		Производительность (мощность), тыс. м3/час		Тип регулятора
				входное	выходное	Проектная	Фактическая	
1	Алматы	ГРП-Гульдер	пр. Рыскулова, 43	0,6	0,3	100	85	РДО-1(16-200) - 2 шт.
2	Алматы	ГРП-3 "Шығыс"	Кульджинский тракт - Тадгарский тракт -пр. Рыскулова	0,6	0,3	180	90	РДП-200-2 шт.
3	Алматы	ГРП-122	ул.Бурундайская уг.ул.Северное кольцо	0,6	0,3	50	40	ВДБК-200,РДБК-200
4	Алматы	ГРП-109	мкр. Дорожник речка Алматинка	0,6	0,3	10	10	РДУК-100-50
5	Алматы	ГРП-126	мкр. Коякүс	0,6	0,3	6	3	ЗРДБК-50
6	Алматы	ГРП - 104	мкр. Айнабулак-1 Д. 7	0,6	0,3	10	6	ЗРДУК-100-50

И.о. директора

Ш.Омарбеков

