

Перечень головных АГРС, ГТП, ГРП по городу Караганда, Темиртау, Жезказган  
Карагандинская область

№ п/п	Район (ГХ)	Сельский округ с/о	Населенный пункт	Наименование АГРС	Наименование, ГРП	Местоположение, адрес	Рабочее давление АГРС, МПа		Производительность АГРС (мощность)		Тип регулятора			
							вход	выход	Проектная тыс.м <sup>3</sup> /час	Фактическая тыс.м <sup>3</sup> /час				
1	Кзылбек би	город	Караганда	АГРС-Караганда	ГРП-1 (ПТВ-200-СТ-1)	ул. Галахова, 47	3,6	0,6	110	0,651	КТБ РТП - 200/100 (основная); КТБ РТВ - 200/100 (резервная) КТБ РТВ - 50/100 (малая)			
												ГРП-2 (ПТВ-50/2-СТ-ЭК-1)	ул. Дубовая, 61	РДП-100В
												ГРП-3 (ПТВ-50/2-СТ-ЭК-1)		
												ГРП-4 (ПТВ)		
2	Темиртау	город	Темиртау	АГРС-Темиртау	ГРП-1 (ПТВ-200/2-СТ-ЭК/2)	Ю.Космомятова, 51/1	3,6	0,6	50	0,634	КТБ РТП-150/100 (основная), КТБ РТП-150/100(резервная) КТБ РТП - 50/100 (малая)			
												ГРП-2 (ПТВ-100/2-СТ-ЭК-1)		
												ГРП-3 (ПТВ-100/2-СТ-ЭК-1)		
3	Жезказган	поселок	п. Тапал	АГРС-Жезказган	ГРП-1 (РДТВ - 6; П-50В/25)	пос. Тапал	3,8	0,8	40	2,11	КТБ РТП-150/100 (основная), КТБ РТП-150/100(резервная) КТБ РТП - 50/100 (малая)			
												ГРП-3 (РДТВ - 6; П-50В/25)		
4	Жезказган	город	Жезказган	АГРС-Жезказган	ГРП-2 (РДТВ-50В/35, РДТО-150В/16)	пос. Пригантионный	3,8	0,8	40	2,11	КТБ РТП-150/100 (основная), КТБ РТП-150/100(резервная) КТБ РТП - 50/100 (малая)			
												ГРП-4 (РДТВ - 6; РДКШП -50В/25)	п.Геология	

И.о. Директора КарПФ АО "КазТрансГаз Аймак" Олжабаев А.Е.

Начальник ПТО КарПФ АО "КазТрансГаз Аймак" Облікерім Д.Е.

