

Информация по установленным ПГБ по городу Шымкент на 29.12.2022г.

п/п №	№ ПГБ	На балансе КТГА или ЖКХ	Адрес сооружения	Вх. давл. газа	Тип регулятора	пропускная способность, м3/час	факт. загруженность, м3/час
1	113	КТГА	ул.Шардара	3,2	РДГ 80	7850	1295,4
2	23	КТГА	ул.Курманбекова	2,1	РДГ 150	9850	8496,6
3	128	КТГА	ул. Интернациональная	2,2	РДГ 80	4500	4360,5
4	27	КТГА	ул.Кремлевская	2,2	РДГ 80	4500	4386
5	16	КТГА	ул.Уркумбаева	2,2	РДГ 80	4500	91,8
6	34	КТГА	м-он 4	2,2	РДГ 80	4500	3774
7	14	КТГА	ул.Казиева	2,2	РДГ 80	4500	загружен
8	118	КТГА	ул.Жандосова	2,2	РДГ 150	9850	9544,14
9	110	КТГА	ул.Байдибек би	2,5	РДГ 80	4500	2901,9
10	Кайтпас-2	ЖКХ	Алма-атинская трасса	4,5	РДГ 150	17250	16983
11	Асар	ЖКХ	Алма-атинская трасса	4,8	РДГ 150	17250	11760,6
12	Шым сити	ЖКХ	Алма-атинская трасса	4,7	РДГ 150	17250	12241,02
13	135	КТГА	м-он 21	2,8	РДГ 80	4500	4508,4
14	10	КТГА	ул.Партизанская	3,2	РДГ 80	7850	5105,1
15	46	КТГА	ул.Дачная	3,2	РДГ 80	7850	6594,3
16	133	КТГА	ул.Жас Казак	3,2	РДГ 80	7850	7389,9
17	126	КТГА	пос.Лесхоз	3,4	РДГ 80	7850	загружен
18	127	КТГА	ул.Ташкентская	3,2	РДГ 80	7850	6548,4
19	8	КТГА	ул.Быковского	2,5	РДГ 80	4500	4447,2
20	132	КТГА	ул.Толе-би	2,7	РДГ 80	4500	загружен
21	55	КТГА	пос.Карабастау	4,5	РДГ 80	7850	5944,56
22	55а	КТГА	пос.Карабастау	4,5	РДГ 80	7850	загружен
23	50	КТГА	Шаршара	6	РДП-200 в	51290	головной
24	48	КТГА	ул. А. Оразбаева	3,8	РДГ 80	7850	971,04
25	49	КТГА	ул. Алатау	3,8	РДГ 80	7850	7571,46
26	15	КТГА	мон-н Азат	3,8	РДГ 80	7850	загружен
27	6	КТГА	ул.Папова	4	РДГ 150	17250	8522,1
28	124	КТГА	ул.Щорса	4	РДГ 80	7850	загружен
29	123	КТГА	мик-н 11	3,8	РДГ 150	17250	6044,52
30	121	КТГА	ул.Баумана	3,8	РДГ 80	7850	3070,2
31	31	ЖКХ	ул.Аргынбекова	4,5	РДБК 100	6700	6160,8
32	45	КТГА	ул.Ж.Жолы (Тассай)	3,8	РДГ 80	7850	4749,12
33	32	ЖКХ	ул.Еримбетова	4,5	РДГ 80В/80Н	7850	7776,48
34	АДЦ-1	ЖКХ	пр.Назарбаева	4	РДБК 100	6700	6492,3
35	АДЦ-2	ЖКХ	пр.Назарбаева	2,2	РДБК 50	1816	1664,64
36	АДЦ-3	ЖКХ	пр.Назарбаева	2,2	РДБК 50	1816	1759,5
37	119	КТГА	ул. Жандосова	3,8	РДГ 150	17250	8823
38	120	КТГА	ул. Тажибаева	3,8	РДГ 150	17250	10826,28
39	125	КТГА	ул. Диваева	3,8	РДГ 150	17250	загружен
40	122	КТГА	ул.Байдибек би	4	РДГ 150	17250	4498,2
41	51	КТГА	кольцо Бозарык	4	РДГ-200	51290	закольцовка
42	24	КТГА	ул.Байдибек би	3,8	РДГ 100	15380	5757,9
43	42	КТГА	м-н Сауле	2,5	РДГ-80	4500	4415,58
44	130	КТГА	м-н Сауле	5,5	РДП-200В	51290	головной
45	35	КТГА	ул.Бахытты	2,5	РДГ-150	9850	9544,14
46	22	КТГА	ул.Строительная	2,5	РДГ-50	2200	2131,8
47	Акжар	ЖКХ	п.Акжар	2,2	РДГ-80	4500	3468
48	26	КТГА	ул.Б.Сатарханова	3	РДГ-150	9850	6900,3
49	131	КТГА	ул.Б.Сатарханова	2,5	РДГ-80	4500	4354,38
50	11	КТГА	пр.Республики	2,5	РДГ-80	4500	3561,84
51	134	КТГА	ул.Ламонсова	2,5	РДГ-150	9850	6803,4
52	7	КТГА	пр.Абая	2,5	РДГ-80	4500	4361,52
53	129	КТГА	ул.М.Сибиряка	2,5	РДГ-80	4500	4322,76
54	3п	КТГА	ул.Спатаева	3,2	РДГ-150	17250	15956,88
55	6п	КТГА	ул.С.Ерубаева	3,4	РДГ-80	7850	4428,84
56	115	КТГА	ул.Махмудова	4,5	РДГ-80	7850	4952,1
57	117	КТГА	ул.Ермаг ата	4,7	РДГ-80	7850	5648,76
58	116	КТГА	ул.Бабыра	3,2	РДГ-150	17250	10342,8
59	ПГБ-Курсай-2	ЖКХ	Алма-атинская трасса	2,5	РДГ-50	2200	2070,6
60	142	ЖКХ	мкр. Бозарык	3,8	РДГ-100	15380	4110,6
61	157	ЖКХ	мкр. Бозарык	3,8	РДГ-100	15380	3162
62	158	ЖКХ	мкр. Бозарык	3,8	РДГ-100	15380	2346
63	101	ЖКХ	ул.Юсупова	4,4	РДГ-50	3800	3763,8
64	Ынтымак-2	ЖКХ	ул.Жесказган	3,8	РДГ-50	3800	2352,12
65	5	КТГА	п.Лесхоз	4,3	РДП-200В	51290	24274,98
66	1	ЖКХ	п.Лесхоз	1,8	РДГ-50В	2200	558,96
67	1	ЖКХ	п.Лесхоз	1,8	РДГ-50В	2200	2154,24
68	1	КТГА	м-но Сауле	4	РДГ-200	51290	головной

Директор

Майлов С.С.

Исп. начальник ДТО

Рахманов И.С.



Информация по установленным ГРП по городу Шымкент на 29.12.2022г.

п/п №	№ ГРП	На балансе КТГА или ЖКХ	Адрес сооружения	Зимний режим (кгс/см	Тип регулятора	пропускная способность, м3/час	факт. загружен ность, м3/час
				Вх. давл. газа			
1	27	КТГА	ул.Кремлевская	4,5	РДГ-80	7850	4661,4
2	29	КТГА	м-он Спортивный	1,5	РДУК-100	5672	3702,6
3	4	КТГА	ул.Уркумбаева	1,5	РДУК-200	21000	загружен
4	21	КТГА	м-он 21	2,8	РДУК-200	21000	загружен
5	41	КТГА	п.ХФЗ	3,2	РДУК-100	13400	1101,6
6	2	КТГА	ул.Туркестанская	2,4	РДУК-200	21000	18659,88
7	17	КТГА	ул.Толе-би	2,4	РДУК-100	21000	5875,2
8	32	КТГА	мкр. Север	4,5	РДГ-80	7850	4433,94
9	43	КТГА	ул. Турысова	1,7	РДУК-100	5672	183,6
10	12	КТГА	ул. Сухэ батор	1,8	РДУК-200	21000	16524
11	18	КТГА	ул.Еримбетова 50	1,8	РДУК-100	5672	5496,78
12	9	КТГА	мкр. 11	3,5	РДУК-200	38000	закольцовка
13	37	КТГА	ул.Ж.Жолы	4,5	РДУК-100	13400	12984,6
14	45	КТГА	ул.Ж.Жолы	4,5	РДУК-200	38000	загружен
15	11 с/д	КТГА	пр.Республики	3,5	РДУК-200	38000	закольцовка
16	19	КТГА	м-он Восток	2,2	РДУК-200	21000	16358,76
17	30	КТГА	ул.Байтурсынова	2	РД-50	2200	1964,52
18	57	КТГА	пр.Астана	4	РДУК-150	17250	14767,56
19	24	КТГА	ул.Байдибек би	4	РДУК-150	17250	7215,48
20	11 н/д	КТГА	пр.Республики	2,5	РДУК-200	21000	19871,64
21	20	КТГА	ул.Матросова	2,5	РДУК-100	21000	1107,72
22	25	КТГА	т Шоссе	4,5	РДУК-200	38000	6349,5
23	1к	КТГА	село Кайнар	1,9	РДУК-200	21000	загружен
24	2к	КТГА	село Кайнар	1,5	РДУК-100	21000	загружен
25	3к	КТГА	село Кайнар	1,5	РДУК-100	21000	загружен
26	3/1	КТГА	село Кайнар	1,5	РДУК-100	21000	загружен
27	2м	КТГА	ж.м. Игилик	1,3	РДУК-100	21000	загружен
28	3м	КТГА	ж.м. Жанаталап	1,3	РДУК-100	21000	загружен
29	4м	КТГА	ж.м. Кызылжар	1,3	РДУК-100	21000	загружен
30	4к	КТГА	село Кайнар	1,5	РДУК-100	21000	загружен
31	1Б	КТГА	ст. Бадам	0,8	РДУК-100	4400	загружен
32	4/1	КТГА	село Кайнар	1,5	РДУК-100	21000	545,7
33	4п	КТГА	Тур.Экспедиция	3	РДГ-50	2200	2026,74
34	5п	КТГА	Т.Шоссе	3	РДГ-50	2200	233,58
35	С-2	КТГА	ул.Отегенова	4,5	РДГ-80	7850	7711,2
36	36	КТГА	пр.Астана	2,2	РДГ-80	4500	загружен
37	11	КТГА	ул. Жибек жолы	4,2	РДУК-150	17250	загружен
38	Вых на пром зону 5	КТГА	пос. Десхоз	5,5	РДУК-200	38000	головной

Директор

Исмаилов С.С.

Исп. начальник ПТО

Рахманов Н.С.



