

Техническая характеристика головных ГРП в г. Алматы

за 2023 год

№ п/п	Район (ГХ)	Наименование, № ГРП	Местоположение, адрес	Рабочее давление, МПа		Производительность (мощность), тыс. м ³ /час		Тип регулятора
				входное	выходное	Проектная	Фактическая	
1	Алматы	ГРП-Гульдер	пр. Рыскулова, 43	0,6	0,3	100	85	РДО-1(16-200) - 2 шт.
2	Алматы	ГРП-3 "Шығыс"	Кульджинский тракт - Тадгарский тракт - пр. Рыскулова	0,6	0,3	180	90	РДЛ-200-2 шт.
3	Алматы	ГРП-122	ул. Бурундайская уг. ул. Северное кольцо	0,6	0,3	50	40	ВРДБК-200, РДБК-200
4	Алматы	ГРП-109	мкр. Дорожная речка Алматинка	0,6	0,3	10	10	РДУК-100-50
5	Алматы	ГРП-126	мкр. Коянуз	0,6	0,3	6	3	2РДБК-50
6	Алматы	ГРП - 104	мкр. Айнебулак-1 д. 7	0,6	0,3	10	6	2РДУК-100-50

Директор



А.Сапаров

Handwritten signature or initials in blue ink.